

ОТЧЕТ

о теплопотреблении теплофикационной воды за ИЮЛЬ месяц 2026 года.

Потребитель: ТСЖ "Турбостроитель-1"

Адрес: Л.О. Новое Девятикино, ул. Флотская, д. 6.

Договор: № 5072 (.)90479

Теплосчетчик: СРТ 943.1

Идентификационный номер: № 6809

TB1: СП=0 ; TB2: СП=0

Расчетные формулы: TB1 : $Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)$; TB2 : $Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)$

Приборы УУТЭ поверены до:

Заявка №02/145-3271 от 22.10.2025г.

Сообщение №02/145-

Дата	п, час	Подающий трубопровод			t1-t2 С	Обратный трубопровод			G1-G2 тонн	Подающий трубопровод ГВС		Обратный трубопровод ГВС		t3 - t4 С	V3 - V4 м³	Qгвс Гкал	Qсумм Гкал
		Рп1 кгс/см2	t1	С		Рп2 кгс/см2	t2	G2 тонн		t3 С	V3 м³	t4 С	V4 м³				
23	24	6,67	73,52	140,75	12,73	4,04	60,79	110,40	30,35	73,43	152,45	61,74	123,82	11,70	28,63		3,65
24	24	6,75	73,01	148,67	13,24	4,24	59,77	120,23	28,44	73,45	154,18	60,72	127,17	12,73	27,01		3,68
25	24	6,61	72,20	160,20	12,31	4,26	59,89	128,78	31,42	73,02	160,52	60,80	131,78	12,22	28,74		3,86
26	24	6,56	72,44	166,62	12,33	4,00	60,12	137,22	29,40	73,20	167,99	61,01	140,95	12,19	27,04		3,83
27	24	6,66	72,81	155,04	13,18	4,00	59,63	125,05	29,99	73,24	160,17	60,53	132,50	12,72	27,67		3,84
28	24	6,62	72,95	156,32	13,16	4,00	59,79	125,73	30,59	73,42	161,14	60,71	133,67	12,72	27,47		3,90
29	24	6,57	72,44	157,97	12,66	4,07	59,77	127,91	30,06	73,01	161,38	60,67	134,85	12,34	26,53		3,81
30	24	6,62	72,97	162,69	12,43	4,07	60,54	134,27	28,42	73,45	166,73	61,37	142,32	12,08	24,42		3,75
1	24	6,63	73,03	154,92	12,82	4,01	60,21	126,88	28,04	73,51	159,75	61,10	134,84	12,41	24,90		3,68
2	24	6,48	72,19	167,07	11,98	4,08	60,21	140,13	26,93	72,97	167,83	61,07	144,31	11,89	23,51		3,63
3	24	6,57	72,86	158,74	12,69	3,99	60,17	131,88	26,86	73,30	163,67	61,00	139,84	12,30	23,83		3,64
4	24	6,40	71,62	169,65	11,81	4,02	59,82	142,17	27,49	72,34	170,43	60,64	146,37	11,70	24,05		3,66
5	24	6,46	72,56	162,39	12,45	3,93	60,12	133,62	28,77	73,15	164,80	60,94	138,83	12,21	25,97		3,76
6	24	6,51	72,13	162,83	12,29	3,98	59,85	134,62	28,21	72,62	166,48	60,68	141,15	11,94	25,33		3,70
7	24	6,52	72,76	155,55	13,23	4,08	59,53	126,12	29,43	73,11	160,82	60,35	133,79	12,76	27,02		3,82
8	24	6,54	72,81	157,85	13,16	4,10	59,65	127,50	30,35	73,15	163,05	60,47	135,29	12,69	27,76		3,90
9	24	6,47	73,10	148,56	13,74	4,08	59,36	117,95	30,61	73,09	157,72	60,20	129,66	12,89	28,06		3,87
10	24	6,49	72,90	156,97	13,21	4,01	59,69	127,01	29,96	73,07	164,26	60,51	137,03	12,56	27,24		3,87
11	24	6,44	72,12	158,77	12,66	4,12	59,46	129,49	29,28	72,63	161,36	60,26	134,89	12,37	26,47		3,76
12	24	5,77	67,69	166,74	10,10	4,11	57,58	131,32	35,41	68,31	167,26	58,32	134,92	9,99	32,35		3,73
13	24	2,92	35,99	56,52	1,53	2,80	34,46	46,37	10,15	36,84	55,10	35,32	45,09	1,53	10,01		0,44
14	24	2,72	27,28	0,00	0,05	1,29	27,23	0,00	0,00	26,94	0,00	26,91	0,00	0,03	0,00		0,00
15	24																
16	24																
17	24																
18	24																
19	24																
20	24																
21	24																
22	24																
среднее		6,18	68,70	146,58	11,53	3,88	57,17	119,30	27,28	69,15	150,32	57,97	125,59	11,18	24,73		3,44
Итого	720			3224,83				2624,66	600,17		3307,07		2763,05		544,01		75,76
ИТОГО											3307,07		2763,05		544,01		

Всего с учетом холодной воды :

Гкал

Представитель абонента по доверенности:

Представитель энергоснабжающей организации:



Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ЦАО «ТЭК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 30. 07. 2026

Примечание:

В июле в программу заносятся показания по ГВС в м³

С 15.07 приборы УУТЭ сняты в поверку.

ОТЧЕТ

о теплоснабжении теплофикационной воды за ИЮЛЬ месяц 2026 года.

Потребитель: ТСЖ "Турбостроитель-1"

Адрес: Л.О., Всеволожский район, дер. Новое Девятино, ул. Флотская, дом 8.

Договор: № 5072 (.).61551

Теплосчетчик: ТВ7-04М Идентификационный номер: № 20-103152

Режим работы: ТВ1: СИ=4, КТЗ=1, ФТ=1.

Режим работы: ТВ2: СИ=2, КТЗ=0, ФТ=1.

Расчетные формулы: ТВ1: $Q=M1(h1-h2)+(M1-M2+p2V3)(h2-hx)$; ТВ2: $Q=M1(h1-hx)-M2(h2-hx)$

Заявка №02/145-3271 от 22.10.2025г.

Приборы УУТЭ поверены до:

Дата	п. час	Подающий трубопровод			t1-t2 С	Обратный трубопровод			G1-G2 ТОНН	Подающий трубопровод ГВС			t3 - t4 С	Обратный трубопровод ГВС			V3 - V4 м³	Qсумм Гкал
		Ри1 кгс/см2	t1 С	G1 ТОНН		Ри2 кгс/см2	t2 С	G2 ТОНН		Ри3 кгс/см2	t3 С	V3 м³		Ри4 кгс/см2	t4 С	V4 м³		
23	24	6,76	71,22	40,00	15,91	4,06	55,30	32,12	7,88	6,60	70,74	40,77	15,37	1,74	55,37	32,77	8,00	1,08
24	24	6,83	70,62	40,98	15,75	4,25	54,86	31,59	9,40	6,42	70,15	41,76	15,22	4,69	54,93	32,15	9,61	1,16
25	24	6,71	69,79	38,43	16,02	4,29	53,76	30,85	7,58	6,71	69,30	39,14	15,47	6,60	53,83	31,20	7,94	1,03
26	24	6,66	70,07	41,08	15,56	4,01	54,52	32,50	8,59	6,65	69,61	41,84	15,03	6,53	54,58	32,54	9,30	1,11
27	24	6,75	70,50	41,01	15,68	4,02	54,84	33,09	7,92	6,75	70,04	41,78	15,13	6,62	54,91	32,95	8,83	1,08
28	24	6,71	70,61	41,55	15,70	4,01	54,91	32,54	9,01	6,70	70,15	42,33	15,18	6,57	54,97	32,48	9,85	1,15
29	24	6,68	70,11	40,00	15,45	4,09	54,66	31,71	8,29	6,68	69,65	40,76	14,93	6,56	54,72	31,72	9,03	1,07
30	24	6,72	70,74	39,16	15,78	4,13	54,96	31,41	7,75	6,72	70,27	40,04	15,24	6,60	55,03	31,54	8,51	1,05
1	24	6,73	70,61	39,15	15,49	4,03	55,12	32,01	7,14	6,73	70,14	40,01	14,97	6,61	55,17	32,18	7,83	1,00
2	24	6,59	69,85	37,68	15,89	4,10	53,96	30,76	6,92	6,60	69,37	38,41	15,34	6,48	54,02	30,93	7,48	0,97
3	24	6,68	70,56	40,11	15,79	4,01	54,77	31,87	8,24	6,68	70,10	40,87	15,27	6,56	54,83	31,96	8,91	1,09
4	24	6,52	69,30	39,39	15,58	4,03	53,71	31,09	8,29	6,52	68,84	40,11	15,06	6,41	53,78	30,85	9,25	1,06
5	24	6,56	70,32	40,65	15,81	3,94	54,51	31,96	8,69	6,56	69,86	41,42	15,28	6,44	54,57	31,60	9,82	1,12
6	24	6,63	70,03	39,53	15,78	4,00	54,25	32,01	7,51	6,63	69,56	40,25	15,25	6,51	54,31	31,66	8,59	1,03
7	24	6,62	70,55	39,51	16,41	4,11	54,13	31,32	8,19	6,62	70,07	40,25	15,86	6,50	54,21	30,98	9,27	1,09
8	24	6,65	70,61	39,08	16,59	4,12	54,02	31,38	7,68	6,66	70,12	39,78	16,04	6,54	54,09	31,04	8,74	1,07
9	24	6,57	70,88	39,09	16,72	4,09	54,16	30,94	8,15	6,57	70,39	39,81	16,16	6,46	54,24	30,58	9,23	1,10
10	24	6,63	70,80	38,85	16,36	4,01	54,44	31,81	7,05	6,63	70,31	39,56	15,81	6,52	54,50	31,45	8,11	1,02
11	24	6,56	70,03	38,69	16,23	4,15	53,80	30,58	8,11	6,56	69,55	39,39	15,69	6,45	53,86	30,23	9,16	1,07
12	24	5,88	65,72	35,83	13,61	4,11	52,11	24,68	11,15	5,89	65,18	35,03	13,04	5,81	52,14	24,41	10,62	1,07
13	24	2,30	35,21	3,56	3,31	1,70	31,90	1,73	1,84	2,37	35,80	3,19	4,08	1,67	31,72	1,76	1,43	0,07
14	24	2,03	24,28	0,00	0,55	0,00	23,73	0,00	0,00	2,11	23,37	0,00	0,12	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00
15	24	2,02	22,99	0,00	0,58	0,00	22,41	0,00	0,00	2,10	22,18	0,00	0,11	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
16	24	2,00	22,26	0,00	0,46	0,00	21,80	0,00	0,00	2,08	21,57	0,00	0,06	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00
17	24	1,99	21,32	0,00	0,43	0,00	20,89	0,00	0,00	2,06	20,67	0,00	0,07	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00
18	24	1,99	21,08	0,00	0,32	0,00	20,76	0,00	0,00	2,06	20,65	0,00	0,08	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00
19	24	1,98	21,04	0,00	0,26	0,00	20,78	0,00	0,00	2,05	20,67	0,00	0,06	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00
20	24	1,93	20,83	0,00	0,32	0,00	20,51	0,00	0,00	2,01	20,32	0,00	0,07	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00
21	24	1,89	20,24	0,00	0,29	0,00	19,95	0,00	0,00	1,97	19,70	0,00	0,02	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00
22	24	1,98	19,62	0,00	0,27	0,00	19,35	0,00	0,00	2,05	19,12	0,00	0,04	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00
среднее		5,08	54,39	26,44	10,76	2,78	43,63	20,93	5,51	5,09	53,92	26,88	10,34	4,16	43,58	20,90	5,98	0,72
Итого	720			793,31				627,95	165,36			806,51				626,97	179,54	21,49
ИТОГО:												806,51				626,97	179,54	

Всего с учетом температуры холодной воды:

_____, С° Q = _____, Гкал

Представитель абонента по доверенности:

Представитель энергоснабжающей организации:



Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ЦАО «ТЭК-Г»
Отдел расчетов и анализа
теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30. 07. 2026

Примечание:

В июле в программу заносятся показания по ГВС в м³

ОТЧЕТ

о теплоснабжении теплофикационной воды за ИЮЛЬ месяц 2026 года.

Потребитель: ТСЖ "Турбостроитель-1"

Адрес: Л.О., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Флотская, дом 10.

Договор: № 5072 (.61551

Теплосчетчик: ВКТ- 7.04 Идентификационный номер: № 234756

Режим работы: ТВ1: СП=3; ТВ: СП=3

Расчетные формулы: ТВ1 : $Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)$; ТВ2 : $Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)$

Приборы УУТЭ поверены до:

Заявка №02/145-3271 от 22.10.2025г.

Сообщение №02/145-

Дата	п, час	Подающий трубопровод			t1-t2 С	Обратный трубопровод			G1-G2 тонн	Подающий трубопровод ГВС			t3 - t4 С	Обратный трубопровод ГВС			V3 - V4 м³	Qсумм Гкал
		Ри1 кгс/см2	t1 С	G1 тонн		Ри2 кгс/см2	t2 С	G2 тонн		Ри3 кгс/см2	t3 С	V3 м³		Ри4 кгс/см2	t4 С	V4 м³		
23	24	7,82	70,48	87,26	10,16	5,16	60,32	75,89	11,37	7,19	70,22	88,47	10,10	8,43	60,12	75,56	12,91	1,58
24	24	7,87	69,87	86,35	10,21	5,34	59,66	75,04	11,31	7,32	69,60	87,43	10,16	8,57	59,44	74,91	12,52	1,56
25	24	7,76	69,08	84,77	10,03	5,38	59,05	74,61	10,16	7,28	68,81	85,80	9,95	8,54	58,86	74,19	11,61	1,45
26	24	7,70	69,37	86,95	10,08	5,11	59,29	76,42	10,53	7,17	69,10	88,03	10,02	8,40	59,08	76,03	12,00	1,51
27	24	7,81	69,77	86,55	10,29	5,12	59,48	77,29	9,26	7,27	69,50	87,62	10,23	8,48	59,27	76,92	10,70	1,44
28	24	7,76	69,89	87,99	10,12	5,11	59,77	76,44	11,55	7,19	69,63	89,11	10,06	8,41	59,57	76,09	13,02	1,58
29	24	7,73	69,41	86,60	9,96	5,19	59,45	75,83	10,77	7,21	69,15	87,70	9,89	8,44	59,26	75,49	12,21	1,51
30	24	7,77	70,00	85,56	10,09	5,23	59,91	75,44	10,12	7,22	69,75	86,81	10,04	8,46	59,71	75,12	11,69	1,47
1	24	7,78	69,87	85,41	9,82	5,12	60,05	76,19	9,22	7,24	69,62	86,60	9,79	8,46	59,83	76,50	10,10	1,40
2	24	7,64	69,12	84,31	9,96	5,19	59,16	75,64	8,67	7,17	68,86	85,43	9,90	8,42	58,96	75,24	10,19	1,36
3	24	7,74	69,81	85,74	10,06	5,11	59,75	76,47	9,27	7,19	69,54	86,98	10,03	8,42	59,51	76,08	10,90	1,42
4	24	7,57	68,59	84,67	9,75	5,12	58,84	75,59	9,08	7,11	68,32	86,06	9,74	8,35	58,58	75,14	10,92	1,36
5	24	7,62	69,57	85,83	9,89	5,04	59,68	76,19	9,64	7,09	69,29	87,29	9,88	8,32	59,41	75,73	11,56	1,43
6	24	7,69	69,26	85,56	9,79	5,09	59,47	76,55	9,01	7,18	68,99	86,97	9,78	8,41	59,21	76,15	10,82	1,38
7	24	7,67	69,77	84,05	10,27	5,21	59,50	75,39	8,66	7,18	69,49	85,44	10,24	8,42	59,25	74,96	10,48	1,39
8	24	7,69	70,27	98,65	11,31	5,52	58,96	55,07	43,58	6,13	69,42	63,91	10,64	7,88	58,78	54,80	9,11	3,69
9	24	7,63	70,12	83,71	10,49	5,19	59,63	75,07	8,64	7,12	69,84	85,19	10,45	8,43	59,39	74,78	10,41	1,40
10	24	7,69	70,01	84,58	10,28	5,11	59,73	76,57	8,01	7,18	69,74	86,08	10,25	8,47	59,49	76,33	9,75	1,35
11	24	7,62	69,29	82,92	10,15	5,24	59,14	75,33	7,59	7,18	69,02	84,31	10,12	8,49	58,90	75,02	9,29	1,30
12	24	6,83	65,05	79,17	8,59	5,17	56,46	67,96	11,21	6,49	64,81	80,37	8,56	7,88	56,25	67,57	12,80	1,32
13	24	5,27	33,89	22,39	1,10	3,16	32,79	18,64	3,75	5,28	33,66	23,88	1,15	3,81	32,51	20,26	3,62	0,16
14	24	1,49	26,05	0,00	0,22	2,15	25,83	0,00	0,00	0,15	26,01	0,00	0,03	0,97	25,98	0,00	0,00	0,00
15	24																	
16	24																	
17	24																	
18	24																	
19	24																	
20	24																	
21	24																	
22	24																	
реден		7,28	65,84	79,05	9,21	4,96	56,63	68,53	10,52	6,71	65,56	78,61	9,14	7,84	56,43	68,31	10,30	1,41
Итого	720			1739,02				1507,62	231,40			1729,48				1502,87	226,61	31,04
ИТОГО :												1729,48				1502,87	226,61	

Всего с учетом температуры холодной воды :

_____, С° Q = _____, Гкал

Представитель абонента по доверенности :

Представитель энергоснабжающей организации:

8.07 промывка СЦО.

Примечание:

июле в программу заносятся показания по ГВС в м³

15.07 приборы УУТЭ сняты в поверку.

